

TERMO DE ESCLARECIMENTO

Nº do Edital: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 – FME

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra para a reforma da edificação da Escola de Educação Básica Municipal Laju, compreendendo a substituição total do telhado, a reforma da instalação elétrica e a troca do forro de madeira por forro de PVC, conforme edital e seus anexos.

Item para esclarecimento: TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Conforme composição de custos unitários da tabela SINAPI, conforme descrição abaixo;

IT CÓDIGO TP DESCRIÇÃO

1	40740	I	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
2	11029	I	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
3	93282	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
4	93281	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
5	88323	C	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
6	88316	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fica assim definido que o insumo 40740 terá revestimento metálico nas duas faces com preenchimento com espuma de 30mm com densidade de 35 Kg/m³.

.....

Mondaí-SC, 24 de junho de 2024

Eduardo Urias de Abreu
Engenheiro Civil
CREA/SC 168.705-4
Matricula 4632