



Circuito	Seccões(m²)	Dia	Juiz(a)	Tenado(V)	Potência(VA)	Td(A)	QV(L)	Agrupamento	FCA	Td(A)	Tb	Demand. (A)	Fases	Descrição
2	6	25	220	4419	20,18	0,19	4	0,65	26,65	4,84	B			Tomadas
3	4	16	220	2826	12,85	1,65	4	0,65	20,80	7,32	C			Ar condicionado 18KBTU
5	4	16	220	2826	12,85	1,24	4	0,65	20,80	7,32	B			Ar condicionado 18KBTU
13	1,5	10	220	1480	6,73	-	4	0,65	11,38	1,61	A			Iluminação
14	10	32	220	6304	28,65	0,51	3	0,7	39,90	6,88	C			Tomadas

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

VO1**4OG****Z32****157**