



## **TERMO DE ESCLARECIMENTO**

### **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2024**

O Município de Mondaí/SC, através do Departamento de Compras e Licitações, conforme repassado pelo Setor de Engenharia, torna público, como forma de esclarecimento do Processo Administrativo nº 121/2024 - Pregão Eletrônico nº 069/2024, o que segue:

Segundo a NBR 16537:2024 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalações. A faixa lisa é um piso sem relevos, rugosidade, reentrâncias ou texturas sobressalentes que possam confundir a detecção da sinalização tátil - Logo o piso com chanfro não é considerado um piso liso. Considera-se piso liso o paver com quina viva ou 90°.

Dessa forma, o paver não pode ser “chanfreado”, deve-se ter quina viva ou 90°.

Sem mais, apresento votos de distinta consideração e estima.

Mondaí, 21 de outubro de 2024.

**Afonso Henrique Henkel**  
**Pregoeiro**